

Отдел надзорной деятельности г. Находки
УНД ГУ МЧС России по Приморскому краю

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

г. Находка
(место составления акта)

« 08 »

мая

2014 г.

17 часов 00 минут

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя

№ 281

По адресу/адресам: г. Находка, п. Врангель, проспект Приморский, 16А
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения заместителя главного государственного инспектора г. Находки по пожарному надзору Пиманихина Кирилла Анатольевича № 281 от 21 апреля 2014 г.
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая / выездная проверка в отношении:
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад общеразвивающего вида № 55» г. Находка.

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

« 08 » мая 2014 г. с 15 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. Продолжительность 2 часа

« » 20 г. с час. мин. до час. мин. Продолжительность
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 1 день / 2 часа
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Отдел надзорной деятельности г. Находки УНД ГУ МЧС России по ПК
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при проведении выездной проверки) И.О. заведующего МБДОУ «Д/С № 55» г. Находка Ткаченко И.М. 25.04.2014 г. в 11 ч.00 м.
(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

При проведении проверки присутствовали: И.О. заведующего МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 55» г. Находка Ткаченко Ирина Михайловна.

(фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

1. Знаки пожарной безопасности, расположенные на путях эвакуации не соответствуют требованиям ГОСТ Р 12.4.026-2001. (ГОСТ Р 12.4.026-2001 п. 6.1.4).
2. Не проведена проверка внутреннего противопожарного водопровода. (ППР РФ п. 55).

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

Нарушений не выявлено.

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

Нарушений не выявлено.

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля вне-сена (заполняется при проведении выездной проверки):



(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: протокол № 355 ст. 20.4 ч. 1, 3 КоАП РФ, предписание от 08.05.2014г., приказ об исполнении обязанностей № 96 от 01.04.2014 года, акт проведения практической тренировки по эвакуации людей от 03.03.2014 года, акт выполненных работ и проверки состояния средств сигнализации от 09.04.2014 года, график проведения технического обслуживания на 2014 год, журнал регистрации работ по техническому обслуживанию систем пожарной сигнализации от 22.01.2014 года, договор на оказание услуг по техническому обслуживанию оборудования (АПС, СОУЭ) № ТО-41/14 от 20.12.2013 года.



Подписи лиц, проводивших проверку: государственный инспектор г. Находки по пожарному надзору Игнатъев Константин Николаевич.

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а): И.О. заведующего МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 55» г. Находка

Ткаченко Ирина Михайловна

(фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

« 08 » мая 2014 г.

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)