



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Приморскому краю в г. Находка

Озерный бульвар, д.11, г. Находка, 692928
тел./факс: (4236) 74-32-62 E-mail nakhodka@pkgrp.ru <http://www.25.rosпотребнадзор.ru>
ОКПО 74985558 ОГРН 1052503717408 ИНН/КПП 2538090446/254301001

Предписание № 134

**Об устранении выявленных нарушений санитарно-эпидемиологических
требований**

24.11.2021 г.

г. Находка

При проведении внеплановой выездной проверки по решению начальника территориального Управления Роспотребнадзора по Приморскому краю в г. Находка № 89 от 08.11.2021г. в отношении Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №55» г. Находка (ОГРН № 1022500722760, ИНН № 2508045870), юр. адрес: Приморский край г. Находка п. Врангель, проспект Приморский,16А

установлено: нарушение ст.11; ст. 28.ч.1; 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; п. 2.5.2; п. 2.5.3; п. 3.1.2; СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; таблицы № 6.4. «Нормативы количества и установки санитарных приборов в помещениях» СанПиН1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

С целью устранения выявленных нарушений, в соответствии со ст. 50 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», ст. 90 Федерального закона от 31.07.2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписываю:

Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению «Детский сад №55» г. Находка, расположенного по адресу: Приморский край г. Находка п. Врангель проспект Приморский,16А

(наименование юридического лица (ф.и.о. индивидуального предпринимателя), адрес)

В срок до 01.05.2022г.

В срок до 01.11.2020г.

1. на пищеблоке заменить кафель с нарушенной целостностью на всех стенах производственных помещений пищеблока, выполнить облицовку стен материалами допускающими проведение влажной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств, высотой не менее 1,5 метров. (основание п.2.5.3 СП 2.4.3648-20)
2. В складском помещении (расположенном в здании детского учреждения) используемом для хранения сыпучих продуктов выполнить облицовку стен, материалами допускающими проведение влажной уборки и дезинфекции (основание п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20)
3. В складском помещении для хранения сыпучих продуктов заменить нарушенную целостность кафеля на полу.(основание п. 2.5.2 СП 2.4.3648-20)
4. На пищеблоке заменить кафель на полу с нарушенной целостностью .(основание п. 2.5.2 СП 2.4.3648-20)
5. В туалетной группы №12 в умывальной зоне установить умывальные раковины из расчета 1 умывальная раковина на 5 детей . (основание: таблица № 6.4. «Нормативы количества и установки санитарных приборов в помещениях» СанПиН1.2.3685-21

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»

6. В туалетных в группах № 5,6,12 установить умывальные раковины для персонала(основание: таблица № 6.4. « Нормативы количества и установки санитарных приборов в помещениях» СанПиН1.2.3685-21 « Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или)безвредности для человека факторов среды обитания»)
7. В прачечной устранить нарушенную целостность стен, заменить кафель с нарушенной целостностью .(основание: п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20)
8. В прачечной устранить нарушенную целостность пола и покрытие пола выполнить материалами подвергающимися влажной уборке. (основание: п. 2.5.2 СП 2.4.3648-20)
9. На 4-х игровых площадках установить теневые навесы. (основание: п. 3.1.2 СП 2.4.3648-20)

Ответственность за невыполнение предписания возлагается на:

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №55»
г. Находка Приморский край г. Находка п. Врангель проспект Приморский .16А
(наименование предприятия, ф.и.о. индивидуального предпринимателя)

Предписание может быть обжаловано в установленном законом порядке.

За несвоевременное исполнение настоящего предписания граждане, должностные и юридические лица несут ответственность в соответствии со ст. 19.5 ч. 1 КоАП РФ.


Главный специалист-эксперт
территориального Управления
Роспотребнадзора по Приморскому
краю в г. Находка



Костенецкая Е.М.

Один экземпляр предписания получил(а)


(Подпись)

 24.11.2021 г.
(расшифровка подписи)